

2020 年重点排污企业事业单位环境信息公开表

单位名称	沂源县盛源建筑工程有限公司					组织机构代码	91370323726238333T		
所属行政区域	山东省淄博市沂源县		行业类别		4620	排污许可证编码	91370323726238333T001U		
名录类别	气		水	√	土壤	危废		其他	
单位地址	山东省淄博市沂源县鲁山路中段北首					邮政编码	256100		
法人代表	鹿成香	身份证号		370323198004240222		联系电话	13853388999		
环保负责人	陈亭亭	身份证号		371326198901065559		联系电话	18315712339		
主要产品名称及规模	肉鸭分割产品产生污水、污水处理规模为 1500/d.								
主要污染物名称及排放方式	其他特征污染物（硫化氢、氨、氨气、臭气浓度）COD、氨氮 其他特征污染物（总氮、总磷） 连续排放、流量稳定								
排放口的数量及分布	石桥镇石龙工业小区污水处理厂废水排放口								
污染物排放浓度及排放总量	COD: 146t/a. NH3-N: 14.6t/a					污染物排放标准及核定总量	总氮（以 N 计）15mg/L, 总磷（以 P 计）0.5mg/L, 化学需氧量 50mg/L		
污染防治设施建设和运行情况	主要设施包括沉砂池，曝气调节池，A2/O 反应池，污泥浓缩池，曝气生物滤池，沉淀池，紫外线消毒槽等，配套建设加药间及配电室等公辅设施。所有设备设施运行良好。								
超标排放情况	无								
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况	地表水影响检测项目均可满足（GB3838-2002）中的 V 类标准要求。11 项水质指标均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III 类标准要求。环境空气检测均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单的 2 级标准。					突发环境事件应急预案制定情况	污水处理厂采用双路供电，水泵及其关键设备设计一用一备，严格控制处理单元的水量，水质，停留时间，负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。加		



			强事故苗头监控，及时发现消除事故隐患，主动接受和协助地方环保局和其他相关部门的监督和管理
根据法律法规应公开或临时公开的内容	1: 基础信息。2: 排污信息。3: 防治污染设施的建设和运行情况，4: 建设项目环境影响及其他环境保护行政许可情况。5: 突发环境事件应急预案:6: 月/季度，半年及年度排污许可证执行报告中相关内容。7: 其他应当公开的环境信息。		备注说明
企业填报人员	陈亭亭	企业负责人	

